

様式第 3 号 (第 3 条関係)

回 答 書	
申請者 各位	
栗国村教育委員会 教育総務課 担当：伊佐	
件 名	(仮称) 栗国村教員住宅 (南棟B) 新築工事
質問事項及び回答	
質問 1	
木製建具表 (A-30) と内訳書 建築 (No14木製建具工事) の内容があっていません。	
木製建具表 (A-30) を正としてよろしいでしょうか。ご教示願います。	
回答 1	
名称と規格が図面と不整合でした。	
誤 WD1 両開きフラッシュ戸 (W895×H2000)	正 WD1 片開きフラッシュ戸 (W700×H2015)
誤 WD2 両開きフラッシュ戸 (W750×H2000)	正 WD2 片開きフラッシュ戸 (W675×H2005)
誤 WD3 両開きフラッシュ戸 (W650×H2000)	正 WD3 片開きフラッシュ戸 (W805×H2005)
誤 WD4 3枚片引きフラッシュ戸 (W2100×H2000)	正 WD4 片引きフラッシュ戸 (W800×H2005)
誤 WD5 両開き折れ戸 (W2015×H2200)	正 WD5 3枚引きフラッシュ戸 (W2531×H2005)
誤 WD6 片引きフラッシュ戸 (W650×H2000)	正 WD6 3枚引きフラッシュ戸 (W2335×H2005)
誤 WD7 両開きフラッシュ戸 (W865×H2000)	正 WD7 2枚引きフラッシュ戸 (W1665×H2005)
誤 WD8 片開きフラッシュ折戸 (W800×H2000)	正 WD8 両開きフラッシュ戸 (W1545×H2155)
誤 WD9 両開き折戸 (W2400×H2200)	正 WD9 両開きフラッシュ戸 (W1420×H2155)