

管 資 材(16号路線):消火栓

数量計算書

[illegible]

管 布 設 工(16号路線):消火栓


数量計算書

-1

[illegible]

数 量 計 算 書


消火栓室築造工-1 $\phi 75\text{m/m}$ 1ヶ所当り
 円形3号 $\phi 500$ (レジンコンクリート製)



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		消火栓室築造工-1 $\phi 75\text{m/m}$ 1ヶ所当り		
基礎材	クラッシャーラン t=15cm	0.80×0.80	0.64	m2
敷モルタル	1 : 3	$0.80 \times 0.80 \times 0.02$	0.01	m3
鉄蓋	$\phi 500$		1	組
無収縮モルタル			1	袋
ボルト緊結セット	L=150		1	セット
上部壁(レジンブロック)	500×200		1	個
中部壁(レジンブロック)	500×100		1	個
下部壁(レジンブロック)	500×200		1	個
底版(レジンブロック)	500×40		1	個
レジンブロック据付	3号 円形 $\phi 500$		1	ヶ所

数 量 計 算 書

消火栓室築造工-2 φ75m/m 1ヶ所当り
 円形3号 φ500(レジンコンクリート製)

[illegible]