

工事費仕訳書（全体）

工 事 名 称 栗国村教員住宅(南棟B)空調設備設置工事

構 造 RC造、2階建

面 積

工 事 費 (総 合 計)

No	工 事 費 別	金 額	%		備 考
A	直 接 工 事 費				
	機械設備工事				
	小計				
B	共 通 費				
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費等				
	離島経費				
	小計				
	合計(工事価格)				
	消費税(10%)				
	総合計(工事費)				

工 事 費 仕 訳 書

工事名称 栗国村教員住宅（南棟B）空調設備設置工事

構 造 R C 造、2 階建

面 積

工 事 費 ￥

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	%	年度	備 考
1	空調設備工事				
	合 計				

内 訳 書								
栗国村教員住宅（南棟B）空調設備設置工事(機械)								
No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
1	空調設備工事							
	イ) 空調機器							
	RC-1 ルームクーラー	インバーターエアコン（セパレート型） 壁掛け型 冷房能力：2.2kw（0.4～3.6kw） 暖房能力：2.5kw（0.3～6.0kw）	8	台				
	RC-2 ルームクーラー	インバーターエアコン（セパレート型） 壁掛け型 冷房能力：2.5kw（0.4～3.7kw） 暖房能力：2.8kw（0.3～6.2kw）	2	台				
	RC-3 ルームクーラー	インバーターエアコン（セパレート型） 壁掛け型 冷房能力：2.8kw（0.4～4.5kw） 暖房能力：3.6kw（0.3～7.1kw）	2	台				
	RC-4 ルームクーラー	インバーターエアコン（セパレート型） 壁掛け型 冷房能力：5.6kw（0.5～6.2kw） 暖房能力：6.7kw（0.4～11.5kw）	2	台				
	RC-5 ルームクーラー	インバーターエアコン（セパレート型） 壁掛け型 冷房能力：6.3kw（0.5～6.8kw） 暖房能力：2.5kw（0.4～11.5kw）	2	台				
	室外機防錆塗装							
	室外機防錆塗装 RC-1 ルームクーラー	冷房能力：2.2kw（0.4～3.6kw）	8	台				
	室外機防錆塗装 RC-2 ルームクーラー	冷房能力：2.5kw（0.4～3.7kw）	2	台				
	室外機防錆塗装 RC-3 ルームクーラー	冷房能力：2.8kw（0.4～4.5kw）	2	台				
	室外機防錆塗装 RC-4 ルームクーラー	冷房能力：5.6kw（0.5～6.2kw）	2	台				
	室外機防錆塗装 RC-5 ルームクーラー	冷房能力：6.3kw（0.5～6.8kw）	2	台				
	イ) 空調機器 の計							

内 訳 書								
栗国村教員住宅（南棟B）空調設備設置工事（機械）								
No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	ロ）空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	6.4/9.5	58	m				
	冷媒用被覆銅管	6.4/12.7	9	m				
	保温化粧ケース（樹脂製）	100 × 70	67	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C（冷媒管共巻き）	67	m				
	断熱材付ドレンホース	20A（保温化粧ケース内収納）	56	m				
	スリーブ工事		1	式				
	ロ）空調配管設備工事	の計						
	1. 空調設備工事	の計						